

היתר מספר 16576 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

סינרג'י כבלים בע"מ - חטיבת כבלי כח מפעל שער הנגב - שדרות

פארק תעשיות ספירים, א.ת. ספיר, שדרות, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=UM): כבלים
למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM)

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1516 חלק 1 מהדורה אוגוסט 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 520025271

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 16576

מפעל: סינרגי כבלים בע"מ - חטיבת כבלי כח מפעל שער הנגב - שדרות

מצרכים: כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=UM): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=UM)

דגמים:

1. N2XY+ NA2XY
בשטחי חתך 630 - 1.5 מ"מ
2. N2XH + NA2XH FR3
בשטחי חתך 1000 - 1.5 מ"מ



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 520025271

תחילת תוקף היתר: 01/01/2025

עמוד 2 מתוך 2

